

Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)

В целях снижения количества проверок малого и среднего бизнеса Правительством Российской Федерации и МЧС России проводится работа по внедрению и развитию современных форм и методов работы об оценке соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности и как следствие развития института независимой оценки пожарного риска (далее по тексту - НОР), как одного из способов подтверждения соответствия объекта защиты, требованиям пожарной безопасности.

НОР — это комплекс мероприятий направленный на оценку соответствия объекта нормам и требованиям по пожарной безопасности, проводящийся на основании договора, заключаемого между собственником или иным законным владельцем объекта защиты (далее - собственник) и экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска

Оценка соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности проводится в форме НОР (аудит пожарной безопасности) на основании ст. 144 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Федерального закона № 123-ФЗ).

Согласно постановлению Правительства РФ от 07.04.2009 г. № 304 "Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска", НОР включает следующее:

- а) анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты;
- б) пожарно-техническое обследование объекта защиты для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта защиты, выявления возможности возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, а также для определения соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности;
- в) в случаях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности, — проведение необходимых исследований, испытаний, расчетов и экспертиз, а в случаях, установленных Федеральным законом № 123-ФЗ, — расчетов по оценке пожарного риска;
- г) подготовка вывода о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности либо в случае их невыполнения разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Результаты проведения НОР оформляются в виде заключения. Заключение подписывается должностными лицами, утверждается руководителем и скрепляется печатью экспертной организации. Срок действия заключения составляет 3 (три) года.

В течение 5 рабочих дней после утверждения заключения экспертная организация направляет копию заключения в структурное подразделение территориального органа МЧС России, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора (ФГПН).

Если в ходе проведения НОР выдано заключение о соответствии объекта защиты установленным требованиям в области обеспечения пожарной безопасности, то проверка состояния объекта защиты органами ФГПН не проводится в период действия указанного заключения НОР.

В настоящее время более чем на 100 объектах экономики Ярославской области имеются «положительные» заключения НОР. На территории Ярославской области добровольную аккредитацию имеют несколько экспертных организаций, осуществляющих деятельность в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам.