



**МИНИСТЕРСТВО
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Чайковского ул., д. 42-а, г. Ярославль, 150000
Телефон (4852) 78-63-97
Факс (4852) 30-79-65
e-mail: ddh@yarregion.ru
<http://portal.yarregion.ru/depts-ddh/>
ОКПО 28209184, ОГРН 1187627010735,
ИНН / КПП 7604341976 / 760401001

07.02.2024 № ИХ.49-529/2024

На № 1357 от 29.12.2023

ООО «ИммидСтрой»

Техническому директору
Е.В. Шевчук

О выдаче ТУ

Согласно Вашему обращению, министерство дорожного хозяйства предоставляет ООО «ИммидСтрой» технические требования и условия на проектирование и строительство пересечений газопровода низкого давления с автомобильной дорогой Мышкин – Рождествено – Богородское – Морское на км 31+975, км 32+369, км 32+400, в составе объекта: «Распределительный газопровод к с. Рождествено (76/ВП60)» в Мышкинском МР Ярославской области.

Обращаем внимание, что представленное проектное решение (УПР-3-КЗ-224-П/014.12.22-ППО), изначально не соответствует положениям п. 1 прилагаемых технических требований и условий, в части размещения участков проектируемого газопровода в границах полосы отвода автодороги Мышкин – Рождествено – Богородское – Морское (в зоне кювета и обочины) с км 32+018 по км 32+070 слева, и нарушает требования п. 5.1.1 и приложения В СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», в которых установлено, что расстояние от газопровода до внешней бровки кювета или подошвы насыпи автодороги должно быть не менее 1,0 м.

Действующим законодательством - ст. 3 и ст.25 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и п.5 Положением о полосах отвода автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и о мерах по сохранности автомобильных дорог, утверждённого Постановлением Администрации Ярославской области от 3 сентября 2007 г. №360-а, чётко определены характеристики и функциональное назначение полос отвода автодорог, запрещающие и не предусматривающие размещение в их границах зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, а тем более препятствующих исполнению непосредственных функций по их содержанию (строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту).

Предполагаемый к размещению газопровод не относится к вышеперечисленным объектам и не предназначен для обслуживания автодороги, также земельного участка в границах полосы отвода автодороги с учетом конструктивных элементов автодороги недостаточно для размещения газопровода. Также, рассматриваемый участок автомобильной дороги Мышкин – Рождествено – Богородское – Морское, включающий мостовой переход через реку Нергу, был реконструирован в 2022 году, и работы по прокладке газопровода в обочине и кювете автомобильной дороги, приведут к ухудшению транспортно-эксплуатационного состояния реконструированного участка, а также воспрепятствует проведению работ по содержанию автодороги.

Также, обращаем внимание, что планируемое место пересечения проектируемого объекта с автомобильной дорогой Мышкин – Рождествено – Богородское – Морское не соответствует п. 5 направляемых технических требований и условий, а именно приближено на расстояние менее 20,0 м к плановому съезду с автомобильной дороги на км 32+424 слева.

Приложение: на 6 л.

Заместитель министра дорожного хозяйства Ярославской области

О.В. Петрова



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ № 04-19/10 от 06.02.2023

на проектирование и строительство пересечений газопровода низкого давления с автомобильной дорогой Мышкин – Рождествено – Богородское – Морское на км 31+975, км 32+369, км 32+400 в Мышкинском МР Ярославской области.

Заявитель: ООО «ИммидСтрой» (123112, г. Москва, ул. Пресненская набережная, 12; тел: + 7 (499) 643 82 30; e-mail: infoproekt@immidstroy.ru).

Обращение: Исх. №137 от 29.12.2023.

Объект: «Распределительный газопровод к с. Рождествено (76/ВП60)».

Срок действия технических требований и условий: 3 года.

1. Участок газопровода вдоль автомобильной дороги Мышкин – Рождествено – Богородское – Морское в границах населенного пункта Рождествено, ГРПШ, краны шаровые и другие сопутствующие сооружения разместить таким образом, чтобы их охранные зоны располагались за границей полосы отвода автомобильной дороги.

Информацию о границах полосы отвода автодороги необходимо запросить в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.

2. Пересечения газопровода с автомобильной дорогой Мышкин – Рождествено – Богородское – Морское на км 31+975, км 32+369, км 32+400 выполнить под прямым углом согласно СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги», скрытым способом в защитном футляре, концы футляра должны быть выведены за подошву земляного полотна автомобильной дороги или внешнюю бровку кювета (при его наличии) на расстояние не менее 5,0 м. Привязку пересечений к километражу автодороги уточнить проектом.

Контрольную трубку на пересечениях газопровода с автомобильной дорогой разместить за границей полосы отвода автодороги.

3. Ближайшие к дороге кромки рабочего и приемного котлованов должны располагаться на расстоянии не менее 4,0 м от подошвы насыпи автодороги или внешней бровки кювета (при его наличии).

4. Глубина прокладки газопровода на пересечениях с автомобильной дорогой должна быть не менее 2,5 м от подошвы насыпи автодороги и не менее 2,0 м от дна кювета автомобильной дороги до верхней образующей защитного футляра.

5. Расстояние от пересечений газопровода с автодорогой до водопропускных труб, съездов, бровок посадочных площадок и других дорожных сооружений должно быть не менее 20,0 м.

6. Для обеспечения безопасности дорожного движения в зоне производства работ разработать схему организации дорожного движения на период производства работ в соответствии с ОДМ 218.6.019–2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и представить в министерство дорожного хозяйства Ярославской области в составе проекта на объект. Выполнить установку

средств организации дорожного движения в соответствии с разработанной схемой.

7. Проект на объект представить на согласование в министерство дорожного хозяйства Ярославской области в 2-х экземплярах на бумажном и электронном носителях в составе:

- план трассы проектируемого газопровода от точки подключения к существующему газопроводу до точки газификации, выполненный на геодезической подоснове с указанием расстояний от границы полосы отвода автомобильной дороги до сопутствующих сооружений и до участков газопровода, расположенных вдоль автодороги;

- профиль пересечений газопровода с автомобильной дорогой с привязками к километражу автодороги с указанием фактических и проектных высотных отметок;

- схема организации дорожного движения на период производства работ с учётом действующего проекта организации дорожного движения;

- технические требования и условия министерства дорожного хозяйства Ярославской области.

8. При производстве работ не допускать размещения оборудования, складирования строительных материалов и грунта в полосе отвода автомобильной дороги, загрязнения проезжей части, повреждений конструктивных элементов и элементов обустройства автодороги.

9. Для съезда с автодороги техники, задействованной в строительных работах, использовать существующие съезды. Не допускать съезд техники по откосам насыпи автомобильной дороги.

10. По окончании работ котлованы и траншеи засыпать с послойным уплотнением, резерв автодороги спланировать.

11. Местоположение газопровода обозначить указательными столбиками. Для определения местоположения газопровода приборным способом предусмотреть провод-спутник.

12. Обеспечить постоянное выполнение работ по содержанию охранной зоны газопровода и установленных указательных столбиков в пределах полосы отвода автодороги (удаление древесно-кустарниковой растительности и сухостоя, покос травы) в соответствии с ГОСТ.

13. Работы по прокладке газопровода среднего давления производить в присутствии представителя ГКУ ЯО «Ярдорслужба» Савосина Владимира Викторовича (тел. 8 (980) 740 89 67). О дате начала работ известить представителя не позднее чем за 3 дня. По окончании работ предъявить объект и исполнительную съемку объекта в границах полосы отвода автодороги представителю ГКУ ЯО «Ярдорслужба» для составления акта о выполнении технических условий.

14. Согласование действительно при соблюдении владельцем газопровода Положения о полосах отвода автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и о мерах по сохранности автомобильных дорог, утверждённого постановлением Администрации Ярославской области от 03.09.2007 № 360-а, Федерального закона от

08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

15. Использование земельных участков в границах полосы отвода автодороги Мышкин – Рождествено – Богородское – Морское для размещения пересечений газопровода допускается при установлении сервитута в соответствии с пунктом 4.2 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Схемы границ сервитута представить на согласование в министерство дорожного хозяйства Ярославской области.

16. В случае реконструкции, ремонта автомобильной дороги и искусственных сооружений, изменений в действующем законодательстве, других обстоятельств, влекущих за собой перенос либо переустройство газопровода, министерство дорожного хозяйства Ярославской области не несет ответственности по возмещению материальных затрат и убытков владельцу объекта.

17. Настоящие технические требования и условия не являются разрешением на производство работ по строительству пересечений газопровода низкого давления с автомобильной дорогой Мышкин – Рождествено – Богородское – Морское. Разрешение будет дано после согласования проекта на объект, подписания соглашения о взаимодействии при направлении в министерство дорожного хозяйства Ярославской области заявления с указанием заказчика работ, подрядчика, сроков производства работ.

Приложение: 1. Соглашение о взаимодействии по вопросам использования полосы отвода автомобильной дороги Мышкин – Рождествено – Богородское – Морское – в 2 экз.

Заместитель министра дорожного хозяйства Ярославской области

О.В. Петрова